



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółka z o. o.
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: wodociagikwidzyn@wp.pl

Nr. ref: P/5/2015

Kwidzyn, 23.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa kolektora tłocznego DN 500 mm żeliwo w miejscowości Kwidzyn ul. Toruńska

Zakres robót oraz dostaw przedstawiono w dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Forma elektroniczna dokumentacji udostępniona jest na stronie internetowej www.wodociagikwidzyn.pl. Wersję papierową dokumentacji Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa, w pok. Nr.1.

Poniższy zakres robót będzie realizowany zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną.

OPIS TECHNICZNY

I. Rury kielichowe kanalizacyjne ciśnieniowe żeliwne DN 500

1. Charakterystyka

Rurociąg nieblokowany

Rury kielichowe typu Standard „Integral” o średnicy nominalnej DN 500 mm, z połączeniami nieblokowanymi typu Standard, na ciśnienie robocze PFA 27 bar, z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do ciśnieniowego transportu ścieków. Kielich typu Standard – jednokomorowy, przystosowany do połączeń wsuwanych nieblokowanych z uszczelką typu Standard z gumy nitylowej NBR z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 4°.

Rurociąg blokowany

Rury kielichowe typu Universal Standard Ve „Integral” o średnicy nominalnej DN 500 mm, z połączeniami blokowanymi typu Universal Standard Ve, na ciśnienie robocze PFA 30 bar, z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do ciśnieniowego transportu ścieków. Kielich typu Universal - dwukomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych blokowanych Universal Standard Ve z uszczelką z gumy nitylowej NBR oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 2°.

Długość nominalna rur: 6 m – Standard, 5,97 – Universal.

Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm.

Z ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 598).

Uwaga! Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego końca rury. W średnicach powyżej DN 300 do cięcia stosuje się rury kalibrowane.

2. Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewnętrzna

Powierzchnia zewnętrzna rur winna być pokryta aktywną powłoką typu Zinalium (warstwa stopu cynku z glinem (Zn-Al15), nakładanego w łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m², wg PN-EN 598). Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości minimum 100 µm.

Wewnętrzna powierzchnia rur winna być pokryta wykładziną z zaprawy cementowej na bazie cementu glinowego, nakładaną metodą wirową, o grubości min. 5 mm.

II. Prostki kołnierzowe typu Integral DN 500

1. Charakterystyka

Prostki jedno- i dwukołnierzowe typu Integral wykonane z odcinków pełnowartościowych rur kielichowych DN 500 mm, z dospawanymi kołnierzami, owierconymi na ciśnienie nominalne PN = 10 bar
Uszczelnienie stanowią uszczelki płaskie z gumy nitylowej NBR, zbrojone wkładką stalową.

2. Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewnętrzna

Zewnętrzna powierzchnia prostek pokryta jest nakładaną w łuku elektrycznym (metoda plazmowa) aktywną warstwą metalicznego cynku, o gramaturze minimum 200 g/m² lub warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al15), o gramaturze minimum 400 g/m². Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości min. 50 µm.

Wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest standardowo wykładziną z zaprawy cementowej na bazie cementu glinowego, nakładaną metodą wirową, o grubości min. 5 mm.

III. Kształtki kielichowe i kołnierzowe (w tym króćce kołnierzowe) Integral DN 500

1. Charakterystyka

Kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe typu Integral wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone są do ciśnieniowego transportu ścieków. Zastosowane mogą być następujące rozwiązania połączeń:

Kształtki (nieblokowane) kielichowe i kielichowo-kołnierzowe posiadają kielichy typu Standard - jednokomorowe przystosowane do połączeń wsuwanych z uszczelką typu Standard z gumy nitylowej NBR, bez możliwości blokowania.

Kształtki (blokowane) – do rur typu Universal Standard Ve – kielichowe i kielichowo-kołnierzowe posiadają kielichy typu Universal Standard - dwukomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych blokowanych Universal Standard Ve z uszczelką z gumy nitylowej NBR oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Kształtki kołnierzowe uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z gumy nitylowej NBR zbrojonej wkładką stalową, posiadają kołnierze owiercone na ciśnienie PN 10 bar.

2. Powłoki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne

Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna kształtek kielichowych, kielichowo-kołnierzowych i kołnierzowych Integral pokryta warstwą lakieru epoksydowego o grubości 250 µm.

Zamawiający zastrzega, iż przy realizacji zakresu dostaw będących przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania powyżej wskazanych materiałów, co stanowi uzupełnienie danych dotyczących zastosowanych materiałów wskazanych w projekcie.

TERMIN REALIZACJI

5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej oraz wyżej wymienionego opisu technicznego odnośnie materiałów i urządzeń. Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceną

ryczałtowa i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Oferty podlegają będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:

- **Cena: 100%**

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

ul. Sportowa 29

82-500 Kwidzyn

e-mail biuro@wodociagikwidzyn.pl

w terminie do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 9.00 w pok. Nr.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:

- minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej lub gazowej, każda o wartości min. 1 mln. zł;
- minimum jednej robocie budowlanej, polegającej na budowie sieci/instalacji tłocznej z wykorzystaniem żeliwa sferoidalnego

Powierzenie całości lub części robót podwykonawcom wymagać będzie, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Zamawiającego.

W przypadku oferty Konsorcjum, Lider Konsorcjum zapewni prowadzenie danego rodzaju robót przez Partnera posiadającego udokumentowane doświadczenie w tym zakresie.

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

- a) stosowne referencje lub inne dokumenty bezspornie potwierdzające należyte wykonanie wskazanego wyżej zakresu robót.
- b) wypełniony (wyceniony) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej.
- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- d) oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, nie ogłoszono jego upadłości oraz, że przeciwko niemu nie toczy się postępowania egzekucyjne.
- e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych załączników spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcę do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania.

Nie będą rozpatrywane oferty, nie spełniające wymagań niniejszego zapytania, w tym w szczególności oferty Wykonawców, których doświadczenie w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje należytego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa a także gdy okaże się to konieczne do zagwarantowania prawidłowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Szczegółowe postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik A).

Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie do Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy).

Ewentualne pytania proszę przekazać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest P. Bartosz Macholc Tel 55 279 33 19 w 41, e-mail bartosz.macholc@wodociagikwidzyn.pl

PREZES ZARZĄDU

Podpis Prezesa

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągowa - Komunikacyjna Kwidzyn
SPÓŁKA z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29
tel./fax (055) 279-33-19, 279-33-19
NIP 527-020-013