PRZEKRÓJ 5–5

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 1–1

SKALA: 1:25



STRZEMIONA

SKALA: 1:25





Rama w osi A szt. 1

skala 1:50



PRZEKRÓJ 6–6

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 2–2

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 7–7

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 3–3

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 8–8

SKALA: 1:25



PRZEKRÓJ 4–4

SKALA: 1:25



RAMA W OSI A

NR	Średnica [mm] Ø	#	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m] StOS Ø6	34GS #12
1		12	400	2		8,00
2		12	600	2		12,00
3		12	600	2		12,00
4		12	410	2		8,20
5		12	410	2		8,20
6		12	249	2		4,98
7		12	249	2		4,98
8		12	600	3		18,00
9		12	600	3		18,00
10		12	512	2		10,24
11		12	474	2		9,48
12		12	193	12		23,16
13		12	600	12		72,00
14	6		124	68	84,32	
15	6		114	166	189,24	
Długość ogółem [m]					273,56	209,24
Masa jednostkowa [kg/m]					0,222	0,888
Masa ogółem [kg]					**60,73**	**185,81**

UWAGA:
KLASA EKSPOZYCJI XC1,
BETON B25
STAL GŁÓWNA: 34GS,
STRZEMIONA: St0S
OTULENIE a1 = 3cm

Stacja Uzdatniania Wody Kamionka			
konstrukcja	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/03	
sprawdzający	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0159/POOK/08	
opracował	mgr inż. Adam Obuchowski	-	

RAMA W OSI A

inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne sp.z o.o.		P.W.
adres	ul. Sportowa 29, 83 - 500 Kwidzyn		06.2014
obiekt	budynek koagulacji i sedymentacji		1:50
adres	Kamionka, dz. nr 112/1, obr. Kamionka		K11